WATER SYSTEM: HOLCOMB BLVD

UNITS: PPB	WATER TREATMENT PLANT, BLDG 670					BLDG 4022 MIDWAY PARK FIRE STATION					BLDG 1915 PP GOLF COURSE					BLDG 5400 BM ELEM SCHOOL					BLDG 2615 PP OFFICERS CLUB					AVERAGE	
DATE	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	TTHM	MON	QTR.
AUGUST 1983	12	7	3	<1	22	15	9	5	<1	29	16	9	5	<1	30	16	9	5	<1	30	17	10	5	<1	32		

* HOLDING TIME BETWEEN COLLECTION AND ANALYSIS EXCEEDED 14 DAYS

RED SHADED BOXES CONTAIN VALUES EXCEEDING THE 100 PPB (0.1 mg/l) LIMIT

CLW 00000064 18

WATER SYSTEM: HOLCOMB BLVD

UNITS: PPB	WATER TREATMENT PLANT, BLDG 670					BLDG 4022 MIDWAY PARK FIRE STATION					BLDG 1915 PP GOLF COURSE					BLDG 5400 BM ELEM SCHOOL					BLDG 2615 PP OFFICER'S CLUB					AVERAGE		
DATE	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	mg/l TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	mg/l TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	mg/l TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	mg/l TTHM	$CHCl_3$	$CHCl_2Br$	$CHClBr_2$	$CHBr_3$	mg/l TTHM	mg/l MON	mg/l QTR.	
APRIL 1982	18	8	2	<1	28 <0.03	22	9	2	<1	33 0.03	24	11	3	<1	38 <0.04	20	13	2	<1	35 <0.04	23	21	3	<1	47 <0.05	36.2 <0.04	—	MAR-MAY 33.1
MAY 1982	14	6	3	<1	23 0.02	15	7	4	<1	26 0.03	24	10	6	<1	40 0.04	16	8	4	<1	28 0.03	20	9	4	<1	35 0.03	30 0.03	0.04	APR-JUN 31.1
JUNE 1982	9	5	7	1	22 0.02	9	5	7	1	22 0.02	15	7	8	2	32 0.03	14	7	8	1	30 0.03	14	7	8	1	30 0.03	27.2 0.03		
JULY 1982	3	6	5	2	16 0.02	6	8	7	2	23 0.02	10	10	8	2	30 0.03	7	8	7	3	25 0.03	7	9	8	2	26 0.03	24.0 0.03		JUN-AUG 25.6
AUGUST 1982	NO SAMPLES																										0.03	JUL-SEP 24
SEPTEMBER 1982	NO SAMPLES																											
OCTOBER 1982	NO SAMPLES																											SEP-NOV 31.4
NOVEMBER 1982	15	6	2	<1	23 0.02	17	7	3	<1	27 0.03	20	9	4	<1	33 0.03	28	10	5	<1	43 0.04	20	8	3	<1	31 0.03	31.4 0.03	0.03	OCT-DEC 31.4
DECEMBER 1982	NO SAMPLES																											
JANUARY 1983	NO SAMPLES																											DEC-FEB 31.8
FEBRUARY 1983	21	5	2	<1	28 0.03	23	5	1	<1	29 0.03	24	8	4	<1	36 0.04	24	5	1	<1	30 0.03	26	7	3	<1	36 0.04	31.8 0.03		JAN-MAR 31.8
MARCH 1983	NO SAMPLES																											
APRIL 1983	NO SAMPLES																											
MAY 1983	10	6	3	<1	19	14	8	5	1	28	16	9	5	1	31	15	9	5	1	30	15	9	5	1	30			MAR-MAY 27.6
JUNE 1983	NO SAMPLES																											APR-JUN 27.6
JULY 1983																												

EPA 30.47
STATE 29.57

EPA 29.10
STATE 28.70

* HOLDING TIME BETWEEN COLLECTION AND ANALYSIS EXCEEDED 14 DAYS

RED SHADED BOXES CONTAIN VALUES EXCEEDING THE 100 PPB (0.1 mg/l) LIMIT

CLW 0000000